

Отметка о размещении сведений в едином реестре  
контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код \*



02.09.2022, КИМ 26220061000201128472



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование территориального органа МЧС России, специального управления)  
355000 г. Ставрополь, ул. 8 Марта, 164, тел. 8 (8652) 34-94-05, e-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru

(адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)  
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ставрополю  
управления надзорной деятельности и профилактической работы  
Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю

(наименование органа государственного пожарного надзора)  
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191а, тел. 8(8652) 94-54-47, e-mail: stavropol.nadzor@bk.ru  
(адрес места нахождения органа государственного пожарного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ  
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 26-015-2022/0069/3**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия;  
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание: 1 – собственник, 2 – арендатор, 3 – должностное лицо)

вручается: заведующему муниципального бюджетного дошкольного  
образовательного учреждения детский сад № 35 города Ставрополя Тальницкой  
Ирине Андреевне

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения заместителя главного государственного инспектора  
города Ставрополя по пожарному надзору – заместителя начальника отдела  
надзорной деятельности и профилактической работы по г. Ставрополю управления  
надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС  
России по Ставропольскому краю подполковника внутренней службы Суровикина  
Сергея Викторовича № 26-015-2022/0069рс от «02» сентября 2022 года

в период с «05» сентября 2022 г. по «16» сентября 2022 г.

Старшим инспектором ОНД и ПР по г. Ставрополю УИД и ПР ГУ МЧС России  
по СК, старший лейтенант внутренней службы Миненко Антоном Витальевичем  
(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов отдела государственного  
пожарного надзора)

проведена: плановая выездная проверка здания, помещений и территории  
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский  
сад № 35 города Ставрополя

(контрольное (надзорное) мероприятие)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия присутствовал:

заведующий муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 35 города Ставрополя Тальницкой Ирине Андреевне  
(сведения, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5
1.	На объект защиты не обеспечивается запуск системы противодымной вентиляции при срабатывании автоматической установки пожарной сигнализации	(ч. 3, ст. 83, ч. 9 ст. 85 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 6.24 СП 7.13130.2013);	15.09.2023	
2.	Отсутствует в помещении персонала столовой автоматическая пожарная сигнализация	(ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. А4, приложение А СП 5.13130.2009);	15.09.2023	
3.	Отсутствует в помещении хлебного цеха автоматическая пожарная сигнализация	(ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. А4, приложение А СП 5.13130.2009);	15.09.2023	
4.	Отсутствует в помещении «гастрономическом» автоматическая пожарная сигнализация	(ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. А4, приложение А СП 5.13130.2009);	15.09.2023	
5.	Отсутствует в помещении овощном цеху автоматическая пожарная сигнализация	(ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. А4, приложение А СП 5.13130.2009);	15.09.2023	

6.	Отсутствует в подвальных помещениях № 007, № 025 автоматическая пожарная сигнализация	(ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. А4, приложение А СП 5.13130.2009);	15.09.2023
7.	В помещении тамбура лифта дымовые пожарные извещатели установлены на стене на расстоянии менее 0,5 м от угла	(ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.3.4 СП 5.13130.2009);	15.09.2023
8.	Отсутствует световое табло «ВЫХОД» в физкультурном зале на втором эвакуационном выходе	(ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 5.3 СП 3.13130.2009);	15.09.2023
9.	Не обеспечивается в музыкальном зале минимальное расстояние от дымового пожарного извещателя менее 4 м до стены	(ч. 3, ст. 4, Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 13.4.1 СП 5.13130.2009);	15.09.2023
10.	Не обеспечен минимальный расход воды на внутреннее пожаротушение не менее 2,5 л/с на одну струю	(п. 3, ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 Ф3 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», таблица 7.1 п. 7.6 СП 10.13130.2020);	15.09.2023

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Государственный инспектор города Ставрополя по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ИР по г. Ставрополю УНД и ИР ГУ МЧС России по СК, старший лейтенант внутренней службы Миненко Антон Витальевич

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)



*Заведующий* *Таланникова Елена Андреевна* *Григорьев*

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)