



**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 35
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ**

(МБДОУ д/с № 35)

Пирогова ул., д.5 б, г. Ставрополь, 355040,

Ставропольский край

Тел.(8652) 22-11-35

E-mail: dou_35@stavadm.ru

ОКПО 32356744,

ОГРН 1182651014974 ,

ИНН/КПП 2635236330 / 263501001

**Старшему инспектору ОНД и
ПР по г.Ставрополю УНД и ПР
ГУ МЧС России по СК
старшему лейтенанту
внутренней службы
Миненко Антону Витальевичу**

Исх. № 44 от 06.07.2023 г

Администрация МБДОУ д/с № 35 г. Ставрополь, рассмотрев Предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности № 26-015-2022/0069/3, направляет Вам информацию о принятых мерах по устранению выявленных нарушений:

12 декабря 2022 года был заключен договор № 2022.1413048 с ООО «ОГНЕЗАЩИТА» на дооборудование пожарной сигнализации ДОУ, согласно которому были установлены недостающие дымовые пожарные извещатели, а именно:

1. В помещении персонала столовой установлена автоматическая пожарная сигнализация.
2. В помещении хлебного цеха установлена автоматическая пожарная сигнализация.
3. В помещении гастрономии установлена автоматическая пожарная сигнализация.
4. В помещении овощного цеха установлена автоматическая пожарная сигнализация.
5. В подвальных помещениях №007, №025 установлена автоматическая пожарная сигнализация.

6. В помещении тамбура лифта дымовые пожарные извещатели установлены на стене на необходимом расстоянии от угла

7. В музыкальном зале обеспечивается минимальное расстояние от дымового пожарного извещателя до стены

Также:

8. На объекте проведена проверка по устранению нарушений работоспособности средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений

9. Обеспечен расход воды на внутреннее пожаротушение не менее 2,5 л/с на одну струю.

10. В физкультурном зале на втором эвакуационном выходе установлено световое табло «Выход»

Заведующий МБДОУ д/с № 35

 И.А. Гальницкая



Получил: Миленич А.В.

06.07.23